



181512341175



ZN20231007-01

检测报告

正诺环（检）【2023】第 1388 号

检测项目：大气污染物检测

受检单位：东营华致化学新材料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023 年 10 月 23 日

山东正诺检测有限公司



检测报告声明

1. 报告无本公司检测专用章、CMA 标志且无骑缝章无效；
2. 报告无授权签发人签字无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，本报告仅对送检样品数据负责，不对样品来源负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

山东正诺检测有限公司

通讯地址：淄博市临淄区齐陵街道办北齐路 4 号 3-1

邮政编码：255430

客服专线：0533-7089668

服务投诉：13969330668

电子信箱：zhengnuo@163.com



1. 基本信息

委托单位	东营华致化学新材料有限公司	受检单位	东营华致化学新材料有限公司
受检单位地址	东营市利津县陈庄镇三合屋子		
联系人	孙斌	联系电话	15965286455
检测日期	2023. 10. 14		

2. 检测依据及检测设备

样品类别	检测项目	检测标准	检验设备及编号	检出限
有组织废气	氮氧化物	HJ 693-2014	GH-60E 自动烟尘烟气测试仪 (ZNJC-085)	3mg/m ³

3. 检测结果

3.1 有组织检测项目及结果：

检测项目	采样点位	导热油炉 1 出口		
	采样日期	2023. 10. 14		
	采样频次	频次一	频次二	频次三
氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	46	43	44
	折算浓度 (mg/m ³)	46	43	45
	排放速率 (kg/h)	0. 206	0. 191	0. 195
标干流量 (m ³ /h)		4472	4453	4442
氧含量 (%)		3. 7	3. 7	3. 7
烟气温度 (℃)		73. 1	72. 5	73. 3
平均流速 (m/s)		4. 91	4. 88	4. 88
排气筒高度 (m)		18	截面积 (m ²)	0. 3318
备注		1. 运行负荷 75%; 2. 基准氧含量 3. 5%; 3. 对检测结果不予评价		

检测项目	采样点位	导热油炉 2 出口		
	采样日期	2023. 10. 14		
	采样频次	频次一	频次二	频次三
氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	34	31	37
	折算浓度 (mg/m ³)	87	74	87
	排放速率 (kg/h)	6.95×10^{-2}	6.17×10^{-2}	7.22×10^{-2}
标干流量 (m ³ /h)		2043	1991	1951
氧含量 (%)		14.2	13.8	13.6
烟气温度 (°C)		133.3	134.1	133.8
平均流速 (m/s)		6.95	6.78	6.64
排气筒高度 (m)		15	截面积 (m ²)	0.1257
备注		1. 运行负荷 75%; 2. 基准氧含量 3.5%; 3. 对检测结果不予评价		

4. 检测气象数据

检测环境条件	采样日期	气温 (°C)	23.0
	2023. 10. 14	湿度 (%)	25.0
		气压 (KPa)	101.1
		风速 (m/s)	2.0
		风向	西风

5. 质量控制

质控措施	现场检查、检测布点、样品采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规范进行。
------	---

*** 报告结束 ***

编写人:  审核人:  批准人:  签发日期: 2023. 10. 23

检测照片

