



HJ20230221

检测报告

报告编号：HJ20230221

项目名称： 振华新材料（东营）有限公司循环水检测项目
（下半年）

委托单位： 振华新材料（东营）有限公司

检测类别： 委托检测

报告日期： 二零二三年十月十一日

山东致合必拓环保科技股份有限公司



说 明

一、本报告无专用章、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。

二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，无法复现的样品不予受理申诉。

四、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

五、报告中有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。

六、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司检测专用章确认。

七、未加盖资质认定标志出报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

八、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本与原始记录一并存档。

九、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

十、如果项目左边标注“*”，表示该项目不在本公司的 CMA 认可范围内。

十一、检测结果中 ND 表示未检出。

检测机构：山东致合必拓环保科技股份有限公司

联系地址：山东省东营市开发区东二路与南二路交叉路口以西 50 米

邮政编码：257091

联系电话：0546-7760666

邮 箱：shandongzhihebituo@163.com

山东致合必拓环保科技股份有限公司
检 测 报 告

报告编号：HJ20230221

第 1 页/共 3 页

一、基本情况

项目名称	振华新材料（东营）有限公司循环水检测项目（下半年）		
委托单位	振华新材料（东营）有限公司	联系人	代晨
详细地址	山东省东营市东营港经济开发区港西二路西、港城路南	联系电话	13156802266
环境条件	符合环境检测条件要求	采样日期	2023 年 9 月 22 日
检测项目	循环水检测项目：总有机碳，共 1 项。		
检测结果	检测数据详见本报告第 2 页。		
检测结论	/		
备注	/		

编制人：张小雨

审核人：刘明坤

批准人：吴培培

签发日期：2023.10.11

二、循环水检测结果

表 1 循环水检测结果一览表

采样日期	2023 年 9 月 22 日									
采样点位	循环水池 进口	循环水池 出口	精制单元 进口	精制单元 出口	凝聚一期 进口	凝聚一期 出口	凝聚二期 进口	凝聚二期 出口	储运进口	储运出口
采样时间	11:15	11:18	10:55	10:57	10:46	10:49	10:40	10:42	11:05	11:07
样品描述	无色、无异味、清澈									
样品编号	HJ230221 S001	HJ230221 S002	HJ230221 S003	HJ230221 S004	HJ230221 S005	HJ230221 S006	HJ230221 S007	HJ230221 S008	HJ230221 S009	HJ230221 S010
检测项目	检测结果									
总有机碳 (mg/L)	13.6	13.8	13.1	13.7	13.8	14.0	13.4	13.5	13.1	13.3

本页以下空白

山东致合必拓环保科技股份有限公司

检 测 报 告

报告编号: HJ20230221

第 3 页/共 3 页

三、附表

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	方法来源	方法检出限
循环水检测项目分析方法				
1	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	0.1mg/L

表 3 检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	设备编号
实验室主要检测仪器			
1	总有机碳分析仪	TOC-L CPH	ZH-M-059

以下空白



