



HJ20250141

检测报告

报告编号：HJ20250141

项目名称：振华新材料（东营）有限公司循环水检测项目
（上半年）

委托单位：振华新材料（东营）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：二零二五年一月十六日

山东致合必拓环保科技股份有限公司



说 明

一、本报告无专用章、骑缝章和编制人、审核人、批准人签字无效。

二、对本报告检测数据若有异议，请于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。

三、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品负责，无法复现的样品不予受理申诉。

四、若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。

五、报告中有涂改、增删或复印件检验印章不符者无效。

六、本报告未经我公司书面同意，不得部分复制检测报告和做广告宣传，经同意复制的检测报告应加盖本公司检测专用章确认。

七、未加盖资质认定标志出报告仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

八、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本与原始记录一并存档。

九、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

十、如果项目左边标注“*”，表示该项目不在本公司的CMA认可范围内。

十一、检测结果中ND表示未检出。

检测机构：山东致合必拓环保科技股份有限公司

联系地址：山东省东营市开发区东二路与南二路交叉路口以西 50 米

邮政编码：257091

联系电话：0546-7760666

邮 箱：shandongzhihebituo@163.com

山东致合必拓环保科技股份有限公司
检 测 报 告

报告编号：HJ20250141

第 1 页/共 3 页

一、基本情况

项目名称	振华新材料（东营）有限公司循环水检测项目（上半年）		
委托单位	振华新材料（东营）有限公司	联系人	代晨
详细地址	山东省东营市东营港经济开发区港西二路 西、港城路南	联系电话	13156802266
环境条件	符合环境检测条件要求	样品接收日期	2025 年 1 月 9 日
检测日期	2025 年 1 月 9 日~2025 年 1 月 10 日		
检测项目	循环水检测项目：总有机碳，共 1 项。		
检测结果	检测数据详见本报告第 2 页。		
检测结论	/		
备注	/		

编制人：张柳
审核人：张艳
批准人：[Signature]

签发日期：2025.1.16
[Red circular stamp: 山东致合必拓环保科技股份有限公司 检验检测专用章 3705083031746]

技股份有
★
检验检测
3705083

报告编号: HJ20250141

二、循环水检测结果

表 1 循环水检测结果一览表

采样日期	2025 年 1 月 9 日									
采样点位	循环水池 进口	循环水池 出口	精制单元 进口	精制单元 出口	凝聚一期 进口	凝聚一期 出口	凝聚二期 进口	凝聚二期 出口	储运进 口	储运出口
样品描述	浅黄、微浑、无异味									
样品编号	X250141-0 01-1	X250141-0 02-1	X250141-0 03-1	X250141-0 04-1	X250141-0 05-1	X250141-0 06-1	X250141-0 07-1	X250141-0 08-1	X250141-0 09-1	X250141-0 10-1
检测项目	检测结果									
总有机碳 (mg/L)	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4	3.5	2.9	3.1	3.4	3.6

本页以下空白

山东致合必拓环保科技股份有限公司

检 测 报 告

报告编号：HJ20250141

第 3 页/共 3 页

三、附表

表 2 检测分析方法一览表

序号	检测项目	分析方法	方法来源	方法检出限
循环水检测项目分析方法				
1	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	HJ 501-2009	0.1mg/L

表 3 检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	设备编号
实验室主要检测仪器			
1	总有机碳分析仪	TOC-L CPH	ZH-M-059

以下空白



